

## KOMUNIKAT 1/2022

### Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach

#### o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę „RACHOWICE”

Informuję, iż w badaniach jakości wody pochodzącej z wodociągu Rachowice zaopatrującego mieszkańców miejscowości Rachowice stwierdzono obecność pojedynczych bakterii grupy coli. W związku z powyższym stwierdzam warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

**Woda bez przygotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych**

#### ZALECENIA

- Woda jest przydatna do spożycia po uprzednim przygotowaniu
- Przygotowania wymaga woda do: przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo warzyw i owoców, kąpieli noworodków i niemowląt



UWAGA Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

W chwili obecnej prowadzone są działania polegające na ustaleniu przyczyny wystąpienia nieprawidłowości oraz czyszczeniu i dezynfekcji sieci wodociągowej.

Zarządca obiektu został zobligowany do poinformowania konsumentów o warunkowej przydatności wody do spożycia.

Jakość wody będzie na bieżąco monitorowana celem potwierdzenia skuteczności podjętych działań naprawczych, a informacje będą stale aktualizowane.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
Gliwice, ul. Banacha 4  
*mgr Arleta Mrugała*